

**JUNTA DE ANDALUCÍA****Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  
Delegación Provincial de Córdoba**

Núm. 5.219/2011

Ref. Expediente A.T. 98/88

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la petición de autorización de instalación de línea eléctrica de media tensión, cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica El Cerrajón S.L., con domicilio en C/ Medico s/n en Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).
- b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Antigua Central Hidroeléctrica-línea a Campo Nubes-Centro de Transformación Campo Nubes en Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).
- c) Finalidad de la instalación: Sustituir C.T. Antigua Central Hi-

droeléctrica, paso a 25 kV línea a Campo Nubes y sustitución C.T. en la localidad de Campo Nubes en Zamoranos (Córdoba).

d) Características principales: Construcción de un C.T. de 250 kVA tipo intemperie en Antigua Central Hidroeléctrica que sustituye al existente de tipo interior, paso de 6,5 kV a 25 kV de la línea eléctrica aérea de media tensión existente entre la Antigua Central Hidroeléctrica y la población de Campo Nubes y construcción de un C.T. de 160 kVA tipo intemperie en Campo Nubes que sustituye al existente de tipo interior y red de baja tensión en dicha población en Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Córdoba, sita en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, 19 de mayo de 2011.- La Delegada Provincial, Carmen Prieto Sánchez.