

JUNTA DE ANDALUCÍA**Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Delegación Territorial de Córdoba**

Núm. 3.261/2018

Anuncio de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía por el que se somete a Información Pública el proyecto denominado "Proyecto de instalación de cuatro posiciones de salidas de línea, trafo, remonte y SSAA, y adecuación de protecciones y remota, dentro de la sala de MT" en la Subestación Hinojosa a efectos de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

Ref. Expediente A.T. 204/90

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los artículos 115 y 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la instalación eléctrica que a continuación se indica, a efectos de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en Ctra. Aeropuerto km. 2,5 en Córdoba.
- b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Interior de la actual Subestación Hinojosa, ubicado en la Crta Villanueva de la Serena perteneciente al término municipal de Hinojosa del Duque (Córdoba).
- c) Finalidad de la instalación: Se proyecta esta ampliación debido a la necesidad de atender las necesidades de potencia en la red y mejorar la calidad del servicio en la zona.
- d) Características principales: Descripción del Proyecto.

Parque Distribución 20 kV:

Tipo: Interior. Las nuevas celdas objeto de este proyecto son del tipo blindadas con aislamiento SF6.

Esquema: Simple Barra.

Alcance: Cuatro celdas de salida de línea con las siguientes características:

- 1 Seccionador tripolar de tres posiciones
- 1 interruptor automático tripolar
- 3 transformadores de intensidad
- 1 transformador de intensidad homopolar toroidal

Una celda de transformador con las siguientes características:

- 1 Seccionador tripolar de tres posiciones
- 1 interruptor automático tripolar
- 3 transformadores de intensidad
- 3 transformadores de tensión inductivos

Una celda de remonte sin interruptor formada por:

- 1 Seccionador tripolar de tres posiciones

Una celda de servicios auxiliares y medida de barras formada por:

- 1 seccionador tripolar pat
- 3 fusibles
- 3 trafos de tensión inductivos a montar sobre el embarrado.

Sistema de control y protección existente, compuesto por remota y sistema protectivo que se ampliará con nuevos equipos con motivo de la instalación de las nuevas posiciones, objeto de este proyecto.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, sita en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba a 25 de septiembre de 2018. Firmado electrónicamente: El Delegado Territorial, Manuel Carmona Jiménez.