## **JUNTA DE ANDALUCIA**

## Secretaría General Provincial de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía Delegación del Gobierno en Córdoba

Núm. 1.689/2019

## Ref. Expediente AT 104/04

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la petición de autorización de modificación de instalación eléctrica de media tensión, cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: Inpecuarias Pozoblanco SL, con domicilio en Calle Cronista Sepúlveda 18, en Pozoblanco (Córdoba).
- b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje "La Motilla" del término municipal de Añora.

Origen: Entronque Centro de maniobras Villafatigas (Expediente AT 1/16).

x: 340004 y: 4244906

Fin:	CT La Motilla 1:	x: 339509	y: 4245107
Fin:	CT La Motilla 2:	x: 338922	y: 4244949
Fin:	CT La Motilla 3:	x: 338723	y: 4243766
Fin:	CT La Motilla 4:	x: 338577	v: 4242634

- c) Finalidad de la instalación: Mejora en la calidad del suministro y protección de la avifauna.
  - d) Características principales:

Reforma de la Línea aérea de Media Tensión que suministra a los CT denominado La Motilla 1 a 4, acondicionamiento de avifauna en los apoyos (27) en una longitud de 3.5000 metros. Modificación de las protecciones del CT instalando protección por fusible Cut-Out. Aumento de potencia de los CT La Motilla 1, 2, 3 y 4 de 50 a 250 kVA (intemperie).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Delegación de la Junta de Andalucía, sita en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, 21 de mayo de 2019. Firmado electrónicamente por el Delegado del Gobierno, Antonio Jesús Repullo Milla.