

JUNTA DE ANDALUCÍA**Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo**
Delegación Territorial en Córdoba

Núm. 2.779/2015

Ref. Expediente AT 11/15

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación Proyecto denominado: Proyecto de ejecución de línea subterránea de alta tensión, reforma de centro de transformación CD 62712 Sto. Domingo_1, desmantelamiento del CD 38528 Santo Domingo, desmantelamiento de línea aérea de alta tensión y nueva línea subterránea de baja tensión, cuyas características principales se señalan a continuación:

A) Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SL con domicilio a efectos de notificaciones en carretera del Aeropuerto, km. 2.5 CP 14004 de Córdoba.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Urbanización Santo Domingo. Término Municipal de Córdoba.

C) Finalidad de la instalación: Mejora de la infraestructura eléctrica de la zona.

D) Características principales: Descripción del Proyecto.

LÍNEA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN:

Origen: Apoyo 01 a instalar entronque con línea particular expediente AT 126/69. Coordenadas UTM (ED50-huso 30): X : 342335; Y : 4201528.

Final: Celda de línea a instalar del CD 62712 Sto. Domingo_1.

Emplazamiento: Urbanización Santo Domingo.

Término Municipal: Córdoba

Longitud: 214 m

Tensión de servicio: 20 kV

Tipo: Subterránea

Conductor: Al 240 mm².

REFORMA DEL CD 62712 STO. DOMINGO_1:

Emplazamiento: Urbanización Santo Domingo.

Coordenadas UTM (ED50-huso 30): X: 342412; Y : 4201370.

Término Municipal: Córdoba.

Tipo: Interior

Alcance: 2 Transformadores de 250 y 630 kVA cada uno, 2 Celdas de Protección y 2 Celdas de línea en ambiente SF6 y 2 cuadros de Baja Tensión con 8 salidas.

LÍNEA DE BAJA TENSIÓN:

Origen: Salida 01 nuevo transformador de 630 kVA.

Final: CGP instalada en el nuevo suministro

Emplazamiento: Urbanización Santo Domingo.

Término Municipal: Córdoba.

Longitud: 190 m.

Tensión de servicio: 0,4 kV.

Tipo: Subterránea.

Conductor: Al 240 mm².

DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES:

-Desmantelamiento de 3 apoyos existentes de la línea propiedad de Endesa denominada Naranja con números de apoyo 509638, A505080 y A505081.

-Desmantelamiento de 3 apoyos existentes de la línea propiedad particular.

-Desmantelamiento del tramo existente entre el apoyo a reformar A509637 y el CD 38528 Sto. Domingo.

-Desmantelamiento del tramo existente de línea particular entre el apoyo a desmontar A505080 y el apoyo a desmontar de la línea particular 03 propiedad de don Francisco Javier Cano Donadeo, expediente AT 126/69.

-Desmantelamiento del CD 38528 Sto. Domingo.

Córdoba, a 14 de abril de 2015. Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, José Ignacio Expósito Prats.