

**JUNTA DE ANDALUCÍA****Consejería de Economía y Conocimiento  
Delegación Territorial de Córdoba**

Núm. 5.789/2015

Ref. Expediente AT 18/2015

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, se somete a información pública la petición de autorización de instalación eléctrica de media tensión, cuyas características principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Hidroeléctrica El Cerrajón SL, con domicilio en calle Profesor Pedro Pareja número 14, en Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).

b) Lugar donde se va a producir la modificación de la instalación: Tramo inicial de la línea Fuente Tójar-Zamoranos, en las proximidades de la localidad de Fuente Tójar, (Córdoba).

c) Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad de suministro en la zona.

d) Características principales: Acometida a nuevo centro de entronque, constituida por línea subterránea de 55 metros de longitud y conductores unipolares de 150 mm<sup>2</sup> en Aluminio, 18/30 kV y nuevo centro de entronque compartido, de caseta de obra, con celda de línea sistema CGM 3, 36 kV, 400 A, desde la que se realizará la entrega de energía al recinto de Hidroeléctrica El Cerrajón.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, sita en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, 27 de septiembre de 2015. Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, Manuel Carmona Jiménez.