

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería Innovación, Ciencia y Empresa
Delegación Provincial
Córdoba

Núm. 363/2010

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, se somete a información pública la petición de autorización de instalación de línea eléctrica de alta tensión, cuyas características principales se señalan a continuación:

1. Peticionario: Hidroeléctrica El Cerrajón S.L., con domicilio en C/ Medico s/n en Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).
1. Lugar donde se va a establecer la instalación: En las proximidades del Centro de Entrega, Medida y Protección de Hidroeléctrica El Cerrajón S.L. en Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).

1. Finalidad de la instalación: Sustituir un tramo de línea aérea por línea subterránea para permitir la construcción de una Almazara en Zamoranos (Córdoba).
1. Características principales: Línea subterránea de media tensión de 195 metros de longitud y 150mm² de sección, desde el penúltimo apoyo de la línea aérea existente hasta conectar con el tramo subterránea que llega al Centro de Entrega, Medida y Protección de Hidroeléctrica El Cerrajón S.L. en Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, sita en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, 14 de diciembre de 2009.-LA DELEGADA PROVINCIAL, María Sol Calzado García.