

**JUNTA DE ANDALUCÍA**

**Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  
Delegación Provincial  
Córdoba**

Núm. 9.017/2010

Expediente AT-83/2010 – NRE. LIBEX: 1.242

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la petición de autorización de instalación de línea eléctrica y centro de seccionamiento, cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: Insolar Cubiertas One, S.L., con domicilio en C/ Paraguay, 7, en Archena (Murcia).
- b) Lugar donde se va a realizar la instalación: Ds Torca, 864, en el término municipal de Lucena.
- c) Finalidad de la instalación: evacuación de energía eléctrica de instalación fotovoltaica.

- d) Características principales:
- Línea aérea 25 kv doble circuito, longitud 147 metros, conductor LA-110.
  - Línea subterránea 25 kv doble circuito, longitud 127 metros, 18/30 kV 240 mm<sup>2</sup>.
  - Centro de seccionamiento, conteniendo las siguientes celdas modulares de aislamiento y corte en SF6:
    - Tres celdas de línea.
    - Celda de entrega (seccionamiento).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 1, y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, a 23 de agosto de 2010.- La Delegada Provincial, María Sol Calzado García.- El Secretario General, Decreto 21/1985, de 5 de febrero (BOJA nº 13, 12/2/1985), Miguel Rivas Beltrán.