

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación
Delegación Territorial de Córdoba

BOP-A-2026-2951

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DE UNIVERSIDAD, INDUSTRIA, ENERGÍA E INNOVACIÓN EN CÓRDOBA POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, REALIZADA POR LA MERCANTIL BENBROS PV, SL, RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMINADA "PSFV TORRECILLA ENERGY", CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 5 MW Y UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÓRDOBA.

Nuestra referencia: RE 23/036

Expediente: CO-R-9-00026/24

A los efectos previstos con lo establecido en el título VII del *Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica*, la vigente *Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico*, así como el artículo 83 de la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas* y el artículo 13.1.e) de la *Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía*, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto de instalación de energía eléctrica "PSFV TORRECILLA ENERGY", cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: BENBROS PV SL (B72596711)

Domicilio: C/ Castelló 128, 5ª planta izquierda, Madrid, C.P. 28006

Denominación de la Instalación: PSFV TORRECILLA ENERGY

Términos municipales afectados: CÓRDOBA.

Emplazamiento planta de generación: Paraje de "Blanquillo", Referencia catastral: 14900A01600003

Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).

Código Seguro de Verificación (CSV): 22DF 2E62 08B4 411C 8A2E Fecha Firma: 11-09-2026 07:58:32

Este documento es una copia electrónica de un documento original digitalizado.

Boletín Oficial
de la Provincia
de Córdoba



(22)DF2E6208B4411C8A2E

Características técnicas principales de la instalación solar FV:

Potencia de módulos FV (pico) de generación:	5,803 MWp
Potencia Instalada (inversores) de generación:	5 MW (art. 3 RD 413/2014)
Potencia Máxima de Evacuación:	5 MW
Tensión de evacuación:	20 kV
Punto de conexión:	SET TORRECILLA (E-distribución Redes Digitales SLU)

Coordenadas UTM HUSO 30 ETRS89 del centro geométrico de la inst.: X: 343.160,6726; Y: 4.187.373,7909

Las características principales de la infraestructura de evacuación son:**Línea Eléctrica de evacuación:**

La línea de media tensión 20 kV tiene como punto de origen el centro de transformación de la PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA TORRECILLA ENERGY y como punto de conexión la Subestación TORRECILLA 20 kV, propiedad de E-Distribución.

La línea de evacuación estará compuesta por 6 tramos:

El tramo 1 con una longitud de 490,90 metros, corresponde al trazado la línea de evacuación en configuración subterránea en 20 kV de la Planta Solar Fotovoltaica Torrecilla Energy. Se inicia en el centro de transformación hasta llegar al apoyo AP-01 (PAS-01) donde se realizará una conversión aéreo-subterránea, dando paso al tramo 2 con configuración de línea aérea.

El tramo 2 con una longitud de 1.118,50 metros, corresponde al trazado la línea de evacuación en configuración aérea en 20 kV de la Planta Solar Fotovoltaica Torrecilla Energy. Se inicia en el apoyo AP-01 (PAS-01) hasta llegar al apoyo AP-06 (PAS-02) donde se realizará una conversión aéreo-subterránea, dando paso al tramo 3 con configuración de línea subterránea.

El tramo 3 con una longitud de 79,24 metros, corresponde al trazado la línea de evacuación en configuración subterránea en 20 kV de la Planta Solar Fotovoltaica Torrecilla Energy. Se inicia en el apoyo AP-06 (PAS-02) hasta llegar al centro de medida, dando paso al tramo 4 con configuración de línea subterránea.

El tramo 4 con una longitud de 5,54 metros, corresponde al trazado la línea de evacuación en configuración subterránea en 20 kV de la Planta Solar Fotovoltaica Torrecilla Energy. Se inicia en el centro de medida hasta llegar al centro de agrupación, dando paso al tramo 5 (tramo compartido con la Planta Solar Fotovoltaica Torrecubillas) con configuración de línea subterránea.

Código Seguro de Verificación (CSV): 22DF 2E62 08B4 411C 8A2E **Fecha Firma:** 11-09-2026 07:58:32

Este documento es una copia electrónica de un documento original digitalizado.



(22)DF2E6208B4411C8A2E

El tramo 5 (tramo compartido con la Planta Solar Fotovoltaica Torrecubillas) con una longitud de 2.521,26 metros, corresponde al trazado la línea de evacuación en configuración subterránea en 20 kV de la Planta Solar Fotovoltaica Torrecilla Energy y de la planta solar fotovoltaica Torrecubillas, dicha planta solar fotovoltaica no es objeto de este proyecto. Se inicia en el centro de agrupación hasta llegar a la arqueta de Instarrenova SL (no objeto de este proyecto), dando paso al tramo 6 con configuración de línea subterránea.

El tramo 6 (no objeto de este proyecto) con una longitud de 879,93 metros, corresponde al trazado la línea de evacuación en configuración subterránea en 20 kV de la Planta Solar Fotovoltaica Torrecilla Energy. Se inicia en la arqueta de Instarrenova SL (no objeto de este proyecto) hasta llegar a la SE TORRECILLA 20 kV (EDE). Cabe destacar que el trazado de este tramo será compartido con las líneas de evacuación de las plantas fotovoltaicas: FV Torrecubillas, FV Judío II, FV Judío III, FV Cansinos y Arroyo de la Miel (no objeto de este proyecto)

Proyecto técnico: Planta Solar Fotovoltaica "Planta Solar Fotovoltaica Torrecilla Energy de potencia instalada 5 MW e infraestructura de evacuación en 20 kV. y Declaración Responsable de fecha 03/02/2026

ADENDA A PROYECTO MODIFICADO DE EJECUCIÓN y Declaración Responsable de fecha 06/08/2026

Técnico titulado competente: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA. nº COLEGIADO 3136

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Córdoba, sita en Plaza de la Constitución s/n, 14004 CÓRDOBA, previa cita llamando al número de teléfono 012, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, *en el plazo de TREINTA DÍAS (30 DÍAS), contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Así mismo, también se publicará en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.*

<https://juntadeandalucia.es/organismos/industriaenergíayminas/servicios/participacion/todosdocumentos.html>

Córdoba, 14 de agosto de 2026.— El Delegado Territorial, Agustín López Ortiz.

Código Seguro de Verificación (CSV): 22DF 2E62 08B4 411C 8A2E Fecha Firma: 11-09-2026 07:58:32

Este documento es una copia electrónica de un documento original digitalizado.



(22)DF2E6208B4411C8A2E

Boletín Oficial
de la Provincia
de Córdoba