

JUNTA DE ANDALUCÍA

Delegación del Gobierno en Córdoba
Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea

Núm. 1.813/2022

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.

Exp. AT 72/2021

ANTECEDENTES

PRIMERO: La entidad Edistribución Redes Digitales SL (unipersonal), solicita ante esta Delegación la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para las instalaciones eléctricas de alta tensión recogida en el proyecto denominado: Construcción de nueva subestación 20/15 kV 10 MVA "Fernán Núñez" en el término municipal de Córdoba (Córdoba).

SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han observado las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto los trámites previstos en el Título VII, Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía (BOJA nº 22, de 2 de febrero de 2011), en este sentido se ha realizado la información pública del proyecto técnico en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.1. de la ley 1/2014, de 24 de junio, sin que se produjesen alegaciones en el plazo legalmente establecido.

TERCERO: Por técnico perteneciente al Departamento de Energía de esta Delegación, ha sido emitido informe favorable, referente a la Autorización Administrativa Previa y Aprobación Administrativa de Construcción al Proyecto, suscrito por técnico competente según declaración responsable del autor del trabajo profesional presentada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Esta Delegación es competente para la tramitación y resolución del presente expediente, según lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes, y demás concordantes, de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en relación con los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/82, de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea,

modificado por el Decreto 122/2021, de 16 de marzo, y el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así como Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía por la que se delegan determinadas competencias en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, el Servicio de Energía de esta Delegación, PROPONE:

Conceder la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción a Edistribución Redes Digitales S.L. (unipersonal) de las instalaciones según proyecto presentado, y cuyas principales características se describen a continuación:

INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN.

-Configuración:

1 Posición de línea de 15 kV.

1 Posición de línea de 20 kV.

1 Posición de SSAA de 20 kV.

1 Posición de transformación 20/15 kV, 10 MVA.

-Posición de 15 kV:

Tipo: Interior blindado aislado en gas SF6.

Esquema: Simple barra.

Formada por:

1 Posición de salida línea compuesta por:

- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones 24 kV, 630

A.

- 1 Interruptor tripolar 24 kV, 1250 A, 25k A.

- 3 Transformadores de intensidad 300-600/1 A.

- 1 Transformador de intensidad tipo toroidal 1/470 A.

1 Posición de primario de autotransformador compuesta por:

- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones 24 kV, 1600 A.

- 1 Interruptor tripolar 36 kV, 2500 A, 31,5 kA.

- 3 Transformadores de intensidad 1000-2000/5-5-5 A.

- 3 Transformadores de tensión 16500:3/110:3 - 110:3 - 110:3

V.

- Posición de 20 kV:

Tipo: Interior blindado aislado en gas SF6.

Esquema: Simple barra.

Formada por:

1 Posición de salida línea compuesta por:

- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones 24 kV, 630 A.

- 1 Interruptor tripolar 24 kV, 1250 A, 25kA.

- 3 Transformadores de intensidad 300-600/1 A.

- 1 Transformador de intensidad tipo toroidal 1/470 A.

1 Posición de secundario de autotransformador compuesta por:

- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones 24 kV, 1600 A.

- 1 Interruptor tripolar 36 kV, 2500 A, 31,5 kA.

- 3 Transformadores de intensidad 1000-2000 / 5-5-5 A.

- 3 Transformadores de tensión 22000:3 / 110:3 - 110:3 - 110:3

V.

Posición de SS.AA. compuesta por:

- 1 Interruptor-seccionador tripolar de barras de tres posiciones 24 kV, 400 A.

- 3 Fusibles 400 A.

Posición de transformación compuesta por:

- 1 Autotransformador 20/15 kV, 10 MVA.

- 3 Pararrayos autovalvulares unipolares 15 kV.

- 3 Pararrayos autovalvulares unipolares 20 kV.

Sistema de SS.AA. compuesto por:

- 1 Transformador 630 kVA 24.000/400 V.
- 1 Módulo rectificador-batería 125 Vcc.
- 1 Módulo rectificador-batería 48 Vcc.
- 1 Armario de distribución para corriente alterna/continua.

Sistema integrado de control y protección ((SICP): Con funciones de control local, telecontrol y protecciones, telecomunicaciones, puesta a tierra, seguridad y sistema para facturación. Instalación telemandada.

PROPUESTO:

El Jefe de Servicio de Energía, Fdo. Ángel Antonio Bravo Molina.

Vista la anterior PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, esta DELEGACIÓN RESUELVE ELEVARLA A DEFINITIVA:

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titu-

lar de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación/notificación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

El Delegado del Gobierno

(P.S. Orden de 13/05/2022 BOJA Extraordinario nº 17, de 13/05/2022)

La Delegada Territorial de Salud y Familias

Fdo. M^º Jesús Botella Serrano

Córdoba, 19 de mayo de 2022. Firmado electrónicamente por la Delegada Territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella Serrano.