

JUNTA DE ANDALUCÍA**Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Delegación Territorial de Córdoba**

Núm. 1.957/2017

Anuncio de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por el que se somete a Información Pública el proyecto denominado "Cambio de conductor por mantenimiento en la línea 66 kV D/C de Entrada-Salida en Subestación Procerán término municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba)" a efectos de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

Ref. Expediente A.T. 51/92 A

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los artículos 115 y 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la instalación eléctrica que a continuación se indica, a efectos de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Maestranza, 6; CP: 29016 en Málaga.
- b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Término municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
- c) Finalidad de la instalación: Mejorar la calidad del servicio en

la zona, para ello se proyecta sustituir el actual conductor LA-110 en mal estado en la línea de Alta Tensión 66 kV D/C Montilla-Procerán/Procerán-Cordobilla-Jauja entre el apoyo 1 y la subestación Procerán por un nuevo conductor LARL-180; se reforzarán los apoyos n.ºs 2 y 10; y se hará un recrecido de 4 m en el apoyo n.º 12.

d) Características principales: Descripción del Proyecto

Línea aérea 66 kV:

Origen: Apoyo 1 Línea 66 kV D/C Montilla-Procerán/Procerán-Cordobilla-Jauja.

Final: Subestación Eléctrica Procerán.

Emplazamiento: Término municipal de Aguilar de la Frontera.

Provincia: Córdoba.

Longitud: 3,144,75 m.

Tensión servicio: 66 kV.

Tipo: Aérea.

Nº de circuitos: 1.

Nº Conductores/fase: 1.

Conductor a instalar: LARL-180.

Nº cables de tierra: 1 x AC-50.

Nº de apoyos: 12.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, sita en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, a 17 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, Manuel Carmona Jiménez.