

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Delegación Territorial en Córdoba

Núm. 149/2015

Resolución de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por la que se concede autorización de puesta en servicio y transmisión de instalación eléctrica de distribución de alta tensión.

Expediente AT 14/2012

Antecedentes

Primero: La Junta de Compensación del Plan Parcial Sector O-3 "Huerta Santa Isabel Este" del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, solicita ante esta Delegación Territorial la Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto denominado: Separata Red de Media Tensión del proyecto de Urbanización del PAU O-3 "Huerta Santa Isabel Este" del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, situado entre el PP O-5, Barriada de Miralbaida, Ronda de Poniente y PAU O-4 de Córdoba (Córdoba).

Segundo: En la tramitación de este expediente se han observado las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto los trámites previstos en el Título VII, Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía (BOJA número 22 de 2 de febrero de 2011).

Tercero: Con fecha 28 de enero de 2014, fue presentado el certificado de dirección técnica suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. El convenio para la cesión de las instalaciones con Endesa Distribución Eléctrica SL fue presentado el 29 de octubre de 2014.

Cuarto: Por asesor técnico perteneciente al Departamento de Energía de esta Delegación Territorial, ha sido emitido informe favorable, referente a la Autorización de Puesta en Servicio de las instalaciones que se indican a continuación.

Fundamentos de Derecho

Primero: Esta Delegación Territorial es competente para la tramitación y resolución del presente expediente, según lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 29 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Reglamento actualmente de aplicación, aprobado mediante el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en relación con el Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre (BOJA 177/2013, de 10 de septiembre), de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la or-

ganización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 163/2013 de 8 de octubre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, Propone:

Conceder la Autorización de Puesta en Servicio y Transmisión de las instalaciones a Endesa Distribución Eléctrica SL cuyas principales características se describen a continuación:

Línea eléctrica.

Origen: Subestación de Poniente.

Final: Subestación de Poniente.

Tipo: Subterránea.

Longitud total (Km): 6,011.

Tensión de servicio: 20 kV.

Conductores: 3 (1 x 240).

Compuesta por los diferentes circuitos:

Alimentación (tres líneas):

Origen: Tres celdas de línea en Subestación de Poniente.

Final: CT-1, CT-17 y CT-27.

Tipo: Subterránea.

Longitud total (Km): 0,550.

Circuito 1:

Origen: Celda de línea en Subestación de Poniente.

Final: CT-1.

Tipo: Subterránea.

Longitud total (Km): 0,186.

Circuito 2:

Origen: Celda de línea en Subestación de Poniente.

Final: CT-17.

Tipo: Subterránea.

Longitud total (Km): 0,424.

Circuito 3:

Origen: Celda de línea en Subestación de Poniente.

Final: CT-27.

Tipo: Subterránea.

Longitud total (Km): 0,728.

Circuito union CT-1 a CT-17:

Origen: CT-1.

Final: CT-27.

Tipo: Subterránea.

Longitud total (Km): 0,728.

Circuito union CT-1 a CT-17:

Origen: CT-1.

Final: CT-17.

Tipo: Subterránea.

Longitud total (Km): 1,333.

Circuito union CT-17 a CT-27:

Origen: CT-17.

Final: CT-27.

Tipo: Subterránea.

Longitud total (Km): 1,440.

Circuito union CT-27 a CT-1:

Origen: CT-27.

Final: CT-1.

Tipo: Subterránea.

Longitud total (Km): 1,899.

Treinta y dos centros de transformación.

Emplazamientos: Viales del PAU 0-3 del P.G.O.U.

Municipio: Córdoba.

Tipo: Interior.

Relación de transformación: 20.000/400-230 V.

Potencia total (kVA): 29.760.

Potencia (kVA): CT-1 (630 + 630), CT-2 (400 + 400), CT-3 (630 + 630), CT-4 (630), CT-5 (400 + 630), CT-6 (400 + 400), CT-7 (630 + 630), CT-8 (630 + 400), CT-9 (400 + 400), CT-10 (630), CT-11 (630 + 630), CT-12 (400 + 400), CT-13 (400 + 630), CT-14 (630), CT-15 (630), CT-16 (400 + 400), CT-17 (630 + 630), CT-18 (630 + 630), CT-19 (400), CT-20 (630 + 630), CT-21 (630), CT-22 (630), CT-23 (630 + 630), CT-24 (630 + 630), CT-25 (630 + 630), CT-26 (400 + 400), CT-27 (400 + 630), CT-28 (400 + 400), CT-29 (400 + 400), CT-30 (400 + 400), CT-31 (400 + 630), CT-32 (630).

Propuesto:

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas, Manuel Ángel López Rodríguez.

Vista la anterior propuesta de resolución, esta Delegación Territorial resuelve elevarla a definitiva:

De acuerdo con el artículo 128.3 del Real Decreto 1955/2000,

de 1 diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la presente Resolución deberá notificarse al solicitante y a las Administraciones, organismos públicos y empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas; en la forma prevista en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que la misma no pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común antes citada.

Resuelve:

Córdoba, a 19 de diciembre de 2014. La Directora General de Industria, Energía y Minas. (PD Resolución de 23 de febrero de 2005). Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, José Ignacio Expósito Prats.