

JUNTA DE ANDALUCÍA**Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo**
Delegación Territorial en Córdoba

Núm. 2.386/2015

Referencia Expediente AT 183/53

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la petición de autorización de modificación de instalación eléctrica de media tensión, cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: Hidroeléctrica El Cerrajón SL, con domicilio en calle Profesor Pedro Pareja número 14, en Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).
- b) Lugar donde se va a producir la modificación de la instala-

ción: Tramo final de la línea Fuente Tójar-Zamoranos, en las proximidades de Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).

c) Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad de suministro en la zona.

d) Características principales: Remodelación del tramo de línea eléctrica aérea a 25 kV. de 364,8 m. de longitud, conductor LA-30, comprendido entre los apoyos 1 y 4 de la línea Fuente Tójar-Zamoranos, en las proximidades de Zamoranos de Priego de Córdoba (Córdoba).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, sita en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, a 25 de marzo de 2015. Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, José Ignacio Expósito Prats.